

## **Bericht über eine Umweltinspektion nach Art. 23 Abs. 6 IED<sup>\*)</sup>**

### **Daten Betreiber:**

Kennnummer	107401-1
Betreiber	GKW-Gichtgaskraftwerk Dillingen GmbH & Co. KG
Betriebsname	GKW-Gichtgaskraftwerk Dillingen GmbH & Co. KG
Betriebsanschrift (Standort d. Anlage)	Werkstraße 1 666763 Dillingen
IED-Nr. und Anlagentätigkeit, ggf. Deponieklasse	1.1; Feuerungsanlagen $\geq$ 50MW
Anlagenbezeichnung	Gichtgaskraftwerk

### **Daten Behörde:**

Zuständige Überwachungs- behörde	<b>Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz</b>
Postanschrift	Don-Bosco-Straße 1; 66119 Saarbrücken
Kontakt	Tel.: 0681 8500 0 Fax: 0681 8500 1384 E-Mail: lua@lua.saarland.de <a href="http://www.saarland.de/landesamt_umwelt_arbeitsschutz.htm">www.saarland.de/landesamt_umwelt_arbeitsschutz.htm</a>

### **Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

Risikostufe <sup>1</sup> (s. Überwachungsprogramm)	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Inspektion	16. & 18.11.2021	
Datum Bericht	18.01.2022	
Datum Revisionsbericht	03.08.2022	Revisionsnummer 1

<sup>\*)</sup> Europäische Industrieemissionsrichtlinie, abgekürzt **IED** für „Industrial Emissions Directive“ 2010/75/EU

<sup>1</sup> Die Risikostufe steht für das Intervall zwischen den Vor-Ort-Besichtigungen bei der regelmäßigen Überwachung. Dabei gilt:  
Risikostufe 1 = jährlich; Risikostufe 2 = alle 2 Jahre; Risikostufe 3 = alle 3 Jahre

<b>Grund für die Vor-Ort-Besichtigung:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Überwachungsprogramm			
<input type="checkbox"/> schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung, festgestellt am:			
<input type="checkbox"/> Beschwerde wegen ernsthaften Umweltbeeinträchtigungen			
<input type="checkbox"/> Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen			
<input type="checkbox"/> Verstoß gegen immissionsschutzrechtliche, wasserrechtliche oder abfallrechtliche Vorschriften			
Art des Verstoßes / der Beschwerde / des Ereignisses			
<b>Überwachungsumfang:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Gesamtanlage			
<input type="checkbox"/> Anlagenteile			
<b>Prüfthemen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Luftschadstoffe / Gerüche	<input checked="" type="checkbox"/> Lärm	<input checked="" type="checkbox"/> Abwasser	<input checked="" type="checkbox"/> Abfall
<input checked="" type="checkbox"/> wassergefährdende Stoffe	<input type="checkbox"/> andere relevante Stoffe		
<input checked="" type="checkbox"/> internationale Abfallverbringung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges	Genehmigungshistorie, Managementsystem, Notfallmanagement, Wartung und Instandhaltung, Umsetzung der GewAbfV: Dokumentation gemäß GewAbfV war nicht erstellt		
<b>Bemerkungen</b>			
<input type="checkbox"/> Zertifiziert nach EMAS			

Beteiligte Behörden und deren Zuständigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
	<input type="checkbox"/> Bergamt Saarbrücken
	<input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 53 AwSV
	<input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG
	<input type="checkbox"/> Sonstige:

**Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:**

Relevante Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine Abweichungen	in den Prüfbereichen Lärm, Luftreinhaltung und wassergefährdende Stoffe	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Abweichungen	<u>Im Prüfbereich Abfall:</u> Fehlende Dokumentation gemäß § 3 Abs. 3 GewAbV	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt
	<u>Im Prüfbereich Abwasser:</u> Im Eigenkontrollbericht fehlen die Messwerte für die Parameter Chlordioxid und andere Oxidantien sowie Giftigkeit gegenüber Leucht Bakterien im Abwasser aus der Kühlturmabschlammung. <p style="text-align: center;"><i>Abweichung beseitigt</i></p> Die Eigenkontrolle der Biozidbehandlung erfolgt nicht in der Einleiterlaubnis festgelegten Häufigkeit.	<input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt
	<u>Im Prüfbereich Abwasser:</u> Mehrfache Überschreitung des Grenzwerts für AOX im Abwasser aus der Kühlturmabschlammung gem. Eigenkontrollbericht. Mehrfache Überschreitung des Grenzwerts für CSB im Abwasser an der Einleitstelle zur Prims gem. Eigenkontrollbericht.	<input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung bis <p style="text-align: center;">30.06.2022</p>
	<u>Im Prüfbereich Abwasser:</u> Für die Einleitung des Abwassers aus der Silikatmessung liegt keine wasserrechtliche Erlaubnis vor. <p style="text-align: center;"><i>Abweichung beseitigt</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis <p style="text-align: center;">23.03.2022</p>

<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichungen beseitigt
		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung bis _____
		<input type="checkbox"/> Nachbesichtigung
		<input type="checkbox"/> Betriebsuntersagung nach § 20 BImSchG